

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий,
ПМ № 33230061000205634851

QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
г. Владимир ул. Краснознаменная 1Б, тел.23-54-30, 21-59-20,

E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров,

Ковровскому и Камешковскому районам,

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.61, E-mail: ond_kovrov@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33230061000205634851/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 48

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В целях исполнения программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год «13» марта 2023г. начальником отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам лейтенантом внутренней службы Мищуком А.В. проведен обязательный профилактический визит в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сад № 48, ОГРН 1023301952794, ИНН 3305040638, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая - Манакина Екатерина Александровна.

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе профилактического визита:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	При двустороннем расположении дверей в коридоре 1 этажа открывающихся из помещений в коридор ширина пути эвакуации сокращенная на ширину дверного полотна, не соответствует требуемому – 1,35 м. (расчётная ширина – 0,55 м)	ст. 4, 6,89 Ф.З. № 123 от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2024	
2.	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из зала физической культуры не обеспечивает возможность её открывания изнутри без ключа	п. 26, Постановления Правительства Российской Федерации от 16. 09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного в Российской Федерации» (далее – ППР),	01.04.2024	
3.	У двери эвакуационного выхода из группы № 5 размещена мебель препятствующая свободной эвакуации людей при пожаре.	п. 27, ППР	01.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Инспектор отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам
 лейтенант внутренней службы
 Мищук А.В.

10.04.2023

